

**ANALYSERAPPORT 554672**

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 14.04.2025
 Bilag:

Oldrup Vandværk a.m.b.a.
 Sødrupvej 9
 c/o Ole Olesen
 8350 Hundslund

LAB nr:	25-09970, Prøve nr. 687994	Prøvetager:	MFR, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Inkl. nitrit og aluminium	Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Driftskontrol Bilag F	Prøvetagningsperiode:	08.04.2025 08:35 - 08.04.2025 08:45
Prøvested:	Oldrup Vandværk a.m.b.a. - Jupiter 79192	Prøvetagningssted:	Oldrupvej 96, 8350, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1633 af 19.12.2024	Analyseperiode:	08.04.2025 - 14.04.2025

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	8.6 °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Coliforme bakterier	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colliert	Ig0.25
E. Coli	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colliert	Ig0.25
Kimtal 22°C	<1 pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.15
Enterokokker	<1 pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	Ig0.11
Nitrit	<0.001 mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%
Aluminium	1.0 µg/L	-	200		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.